



# ISTITUTO GIORDANO

CE ORGANISMO NOTIFICATO N. 0407

## CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

**0407-CPR-1018 (IG-057-2015)**

In conformità al Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica ai prodotti da costruzione

### **PORTE ESTERNE PEDONALI SENZA CARATTERISTICHE DI RESISTENZA AL FUOCO E/O DI TENUTA AL FUMO DA IMPIEGARE LUNGO LE VIE DI FUGA**

classificati come indicato in allegato

immessi sul mercato da

**RISPOSTA di Rossi Marco & C. S.n.c.**

**Località Taglie, 18 - 25013 CARPENEDOLO (BS) - Italia**

e prodotti nello stabilimento

**Via G.B. Meli, 18 - 25013 CARPENEDOLO (BS) - Italia**

Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione secondo il sistema 1 e le prestazioni definite nell'Allegato ZA della norma

**EN 14351-1:2006+A1:2010**

sono applicate e che

**i prodotti sopra indicati ottemperano a tutti i requisiti prescritti.**

Il presente certificato è stato emesso la prima volta in data 24/04/2015 e rimarrà valido sino a che la norma armonizzata rimanga valida o le condizioni di produzione in fabbrica o il suo controllo di produzione non subiscano modifiche significative.

Bellaria-Igea Marina - Italia, 24/04/2015

Revisione n. 0

Il Direttore Tecnico della Sezione CPD

(Dott. Ing. Giuseppe Persano Adorno)

Firmato digitalmente da GIORDANO SARA LORENZA

L'Amministratore Delegato

(Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano)

Foglio 1 di 2

## ALLEGATO AL CERTIFICATO 0407-CPR-1018 (IG-057-2015)

Revisione n. 0 del 24/04/2015

### RIEPILOGO DELLE CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI AMBIENTALI E DI SICUREZZA IN USO

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO TESTATO	NUMERO DEL RAPPORTO DI PROVA	PRESTAZIONE DETERMINATA	CLASSE ATTRIBUITA
Porte esterne pedonali in PVC con taglio termico a due ante a battenti vetrate, senza sopra-luce, con destinazione d'uso su vie di fuga, con n. 2 punti di bloccaggio per l'anta principale e n. 2 punti per l'anta secondaria realizzate con profili denominati commercialmente serie <b>"EUROFUTUR ELEGANCE"</b>	319901/8791/CPR Emesso da Istituto Giordano S.p.A.	Permeabilità all'aria	3
		Tenuta all'acqua	2A
		Resistenza al carico del vento	C2
Porte esterne pedonali in PVC con taglio termico ad un' anta a battenti vetrate, senza sopra-luce, con destinazione d'uso su vie di fuga, con n. 3 punti di bloccaggio per l'anta principale con profili denominati commercialmente serie <b>"EUROFUTUR ELEGANCE"</b>	319899/8789/CPR Emesso da Istituto Giordano S.p.A.	Permeabilità all'aria	3
		Tenuta all'acqua	0
		Resistenza al carico del vento	C2
Porte esterne pedonali in PVC con taglio termico ad un' anta a battenti vetrate, senza sopra-luce, con soglia, con destinazione d'uso su vie di fuga, con n. 3 punti di bloccaggio per l'anta principale con profili denominati commercialmente serie <b>"EUROFUTUR ELEGANCE"</b>	319900/8790/CPR Emesso da Istituto Giordano S.p.A.	Permeabilità all'aria	4
		Tenuta all'acqua	2A
		Resistenza al carico del vento	C2

### DOCUMENTI RELATIVI AL CALCOLO DELLA TRASMITTANZA TERMICA

IDENTIFICAZIONE DEL SISTEMA PER SERRAMENTI SU CUI È STATO ESEGUITO IL CALCOLO	NUMERO DELLA RELAZIONE TECNICA	LABORATORIO NOTIFICATO CHE HA ESEGUITO IL CALCOLO
<b>"EUROFUTUR ELEGANCE"</b>	402 41645/1	IFT Rosenheim

Le dimensioni, le caratteristiche geometriche, la descrizione dettagliata del campione testato ed i componenti in esso installati sono indicati nei rapporti di prova, secondo le corrispondenze indicate nelle tabelle soprastanti. A parità di condizioni di produzione in fabbrica, materiali e componenti utilizzati, il presente certificato copre anche prodotti con dimensioni e tipologie diverse da quelle testate, secondo quanto specificato, rispettivamente, nei prospetti E.2 ed F.1 della norma EN 14351-1:2006+A1:2010.

La sostituzione di componenti (profili, accessori, guarnizioni), e/o il cambiamento delle specifiche dei materiali e/o delle dimensioni della sezione del profilo e/o dei metodi e mezzi di assemblaggio, dovranno essere preventivamente autorizzate da Istituto Giordano S.p.A. secondo quanto previsto nel prospetto A.1 della norma EN 14351-1:2006+A1:2010.